Aansluitingen van een **hygiëneboiler**

Met en zonder wisselaars

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleent. 123-Kaminofen is niet aansprakelijk voor incorrect geïnstalleerde vaten naar aanleiding van dit document.

123-Kaminofen

Aansluitingen van een hygiëneboiler

Zonder wisselaars



A. 1 1/2" Binnendraads aansluiting
Aanvoer energiebron.

B. 1 1/2" Binnendraads aansluiting
Retour energiebron.

C. 1 1/4" Buitendraads aansluiting
Tapwaterspiraal warm water uit.

D. 1 1/4" Buitendraads aansluiting
Tapwaterspiraal koud water in.

E. 1/2" Binnendraads aansluiting
Voeler/thermometer.

F. 1 1/4" Binnendraads aansluiting
Ketelveiligheidsgroep.

Aansluitingen van een hygiëneboiler

Met één wisselaar



A. 1 1/2" Binnendraads aansluiting
Aanvoer energiebron.

B. 1 1/2" Binnendraads aansluiting
Retour energiebron.

C. 1 1/4" Buitendraads aansluiting
Tapwaterspiraal warm water uit.

D. 1 1/4" Buitendraads aansluiting
Tapwaterspiraal koud water in.

E. 1/2" Binnendraads aansluiting
Voeler/thermometer.

F. 1" Binnendraads aansluiting
Warmtewisselaar. Aanvoer solarleiding. Hier spirovent op aansluiten.

G. 1" Binnendraads aansluiting
Warmtewisselaar. Retour solarleiding.

H. 1 1/4" Binnendraads aansluiting
Ketelveiligheidsgroep.

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleent. 123-Kaminofen is niet aansprakelijk voor incorrect geïnstalleerde vaten naar aanleiding van dit document.

123-Kaminofen

Aansluitingen van een hygiëneboiler

Met twee wisselaars



A. 1 1/2" Binnendraads aansluiting
Aanvoer energiebron.

B. 1 1/2" Binnendraads aansluiting
Retour energiebron.

C. 1 1/4" Buitendraads aansluiting
Tapwaterspiraal warm water uit.

D. 1 1/4" Buitendraads aansluiting
Tapwaterspiraal koud water in.

E. 1/2" Binnendraads aansluiting
Voeler/thermometer.

F. 1" Binnendraads aansluiting
Warmtewisselaar. Aanvoer.

G. 1" Binnendraads aansluiting
Warmtewisselaar. Retour.

H. 1 1/4" Binnendraads aansluiting
Warmtewisselaar. Aanvoer solarleiding. Hier spirovent op aansluiten.

I. 1" Binnendraads aansluiting
Warmtewisselaar. Retour solarleiding.

J. 1 1/4" Binnendraads aansluiting
Ketelveiligheidsgroep.

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleent. 123-Kaminofen is niet aansprakelijk voor incorrect geïnstalleerde vaten naar aanleiding van dit document.

123-Kaminofen